



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC002/2.Н.01001

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «АРСИЭНТЕК» (ООО «АРСИЭНТЕК»)  
(наименование и местонахождение заявителя)  
Адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, улица Полковая, дом 3.  
ОГРН: 1137746779213. Телефон: +7 (495) 009-87-87, e-mail: info@rcntec.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «АРСИЭНТЕК» (ООО «АРСИЭНТЕК»)  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)  
Адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, улица Полковая, дом 3.  
ОГРН: 1137746779213. Телефон: +7 (495) 009-87-87, e-mail: info@rcntec.com

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502,125319, г. Москва,  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)  
ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Модули удалённого управления питанием Resilient Power  
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)  
Control Module (RPCM) марки «RPCM» модели 1502  
выпускаемые по ТУ 27.12.31-001-18124852-2017.  
Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

27.12.31.000

код ТН ВЭД ЕАЭС

8537109900

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 27483-87 «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой  
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)  
проволакой», ГОСТ 27924-88 «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накаливаемых элементов», ГОСТ 27484-87 «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем»

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № АПБ-002/11-2017 от 01.11.2017 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)  
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС. RU.C.04ША.СК.0977 от 17.07.2017 г., выдан ОС ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ», рег. № РОСС RU.3570.04ША00.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 02.11.2017 по 01.11.2020

**Руководитель**  
(заместитель руководителя органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Ануфриков

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Максурова 002389